



200300343052
有效期至2026年09月03日止

检验报告

样品名称: 管网水

委托单位: 河北中瀚水务有限公司

检验类型: 委托检验

河北盛世天祥检测服务有限责任公司

Hebei Shengshi Tianxiang Testing Service Co., Ltd



检验报告

报告编号: TX2023SP10114

第 1 页 共 3 页

样品信息	样品名称	管网水		
	商标	/	型号/规格/等级	/
	生产日期	/	批号	/
	样品数量	500mL*4 瓶	样品状态	液体、无色、透明
	生产商	/		
	生产商地址	/		
客户信息	委托单位	河北中瀚水务有限公司		
	委托单位地址	石家庄市栾城区石家庄装备制造产业园沁源路 69 号		
检测信息	样品接收日期	2023 年 09 月 07 日	样品检测日期	2023 年 09 月 07 日-2023 年 09 月 13 日
	检测项目	臭和味、浑浊度、色度等 7 项		
	检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检测, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的要求。			
其他信息	/			

编制:

乔伟静

审核:

冯静

批准:

翟龙飞

授权签字人: 翟龙飞



签发日期: 2023年09月13日

检验报告 (附页)

报告编号: TX2023SP10114

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2006 2.1
2	菌落总数	CFU/mL	≤100	1	符合	GB/T 5750.12-2006 1.1
3	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T 5750.4-2006 1.1
4	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	符合	GB/T 5750.4-2006 2.1
5	臭和味	/	无异臭、异味	无任何臭和味	符合	GB/T 5750.4-2006 3
6	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.16	符合	GB/T 5750.7-2006 1.1
7	游离氯	mg/L	与水接触时间 ≥30min, 出厂水 和末梢水限值 ≤2, 出厂水余量 ≥0.3, 末梢水余 量≥0.05	0.10	符合	GB/T 5750.11-2006 1.1
以下空白						

检验报告 (附页)

报告编号: TX2023SP10114

第 3 页 共 3 页

声明:

1. 报告无“资质认定标识章”、“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 未经本公司同意, 委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
6. 样品及样品信息由客户提供, 并对其真实性负责, 本报告检测结果仅对来样负责。
7. 如果对检测结果有异议的, 请于收到报告之日起 15 日内提出, 逾期不予受理。

报告结束

